

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-F41-004.1 (C3)

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

FONSECA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

A. Magaldi 1930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (C1286AFR) ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

FONSECA S.A. / A. Magaldi 1930 (C1286AFR), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

Cables de energía aislados con dieléctricos sólidos extruidos para tensiones nominales de hasta 1,1kV / *Power cables insulated*

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

IRAM 2178-1 - SUBTERRANEO FLEX

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

PVC/PVC; 0,6 / 1,1kV; CONDUCTOR: Cobre (Cl. 5). Secciones y formaciones normalizadas: 1 Conductor (2,5 mm² a 300mm²); 2 Conductores (1,50mm² a 10mm²); 3 Conductores (1,50mm² a 10mm²); 4 Conductores (1,50mm² a 95mm²) & 5 Conductores (2,50mm² a 16mm²) - F24

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"FONSECA"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM 2178:2015 + FE1: 2016 + M1: 2018

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.C. N° 169/18 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.C. N° 169/18 and all other current applicable legal dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia anula y reemplaza a la Licencia N° / This License cancels and replaces to License N°: DC-E-F41-004.1 (C2) / Actualización de norma.

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a la Informe N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Report No. I.E 199.00-99; emitido por LEDE-SIECIT; OT9141; OT9275; 06-F41/01; 06-F41/02 & F41-20211112, emitido por / issued by Laboratorio de planta.

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2001-01-16

Fecha de aprobación:
Approval date:

2022-02-01